



NOTAS:

- 1 - DIMENSIONAMENTO DA ÁREA MÍNIMA DE INFILTRAÇÃO (PROF./ÁREA LATERAL) VER PROCEDIMENTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
- 2 - PARA ASSENTAMENTO DA BASE DE APOIO DA TAMPA (ANEL), DEVERA SER OBSERVADA AS DIMENSÕES PROPOSTAS ACIMA.
- 3 - A PROFUNDIDADE DEVERA SER DETERMINADA A PARTIR DA COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA (Ø 100 mm).

<p>MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARANÁ DIESP - DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA</p>	<p>PROJETO</p> <p>MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR</p> <p>PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO SUMIDOURO - PARA SOLO ARGILOSO - TIPO 1</p>		<p>FL.Nº/ N.º FL.</p> <p>2/3</p>
	<p>DATA</p>	<p>ESCALA:</p> <p>S/ESCALA</p>	<p>VISTO:</p> <p>MSD2019</p>

OBS.: AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.