



OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DAS CAIXAS NO TETO, EVITANDO SEU DESPRENDIMENTO.

CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO A EXECUTAR

PONTOS EXISTENTES PODEM TER VARIAÇÃO NA ALTURA, PONTOS NOVOS PODEM TER SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ALTURA PELO CONTRATANTE




SERÃO ACRESCENTADOS ALGUNS PONTOS DE USO, ACESSADOS POR ELETRODUTOS NOVOS OU A PARTIR DO REMANEJAMENTO DE ANTIGOS.

OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERÃO NOVOS E COMPROVADAMENTE DE QUALIDADE.

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

As cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: [engenhar@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:engenhar@manfrinopolis.pr.gov.br) ou (46) 3562-1001.

	<h2 style="margin: 0;">MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS</h2> <h3 style="margin: 0;">ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09</h3> <h3 style="margin: 0;">REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</h3>		
	<p><b>ENDEREÇO:</b> Avenida São Cristóvão, nº 810 Centro, Manfrinópolis – PR</p> <p><b>QUADRA:</b> nº 03    <b>LOTE:</b> nº 01–A</p> <p><b>REFERÊNCIA:</b>    Planta – Entrada e saída do QDC                           Planta – Elétrico</p>		
<p><b>PROPRIETÁRIO</b> CNPJ: 01.614.343/0001-09</p>	<p>— Município de Manfrinópolis — Paraná —</p>		
<p><b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> CREA – PR 169227/D</p>	<p>— Daniel Luz dos Reis Engenheiro Civil —</p>		
<p><b>ÁREA</b> 177,73m²</p>	<p><b>DATA</b> 01/09/2021</p>	<p><b>ESCALA</b> INDICADA</p>	<p><b>DESENHO</b></p>